

	PLANO DE CONTINGÊNCIA	Número: 03
		Edição: 00
Área: Serviço de Fisioterapia		Página: 1/3
Assunto: Plano de Contingência		Vigência: 11/08/2015

ÍNDICE

1. OBJETIVO
2. ABRANGÊNCIA
3. RESPONSABILIDADES
4. DEFINIÇÕES
5. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
6. FLUXOGRAMAS

Edição	Alteração
00	Emissão inicial do documento em 11/08/2015.

Elaborado por: Inserir nome do elaborador Inserir Cargo Revisado por: Inserir nome do elaborador Inserir Cargo	11/08/2015	Aprovado por: Maria Ignêz Zanetti Feltrim Diretora Técnica	11/08/2015
---	------------	---	------------

	PLANO DE CONTINGÊNCIA	Número: 03
		Edição: 00
Área: Serviço de Fisioterapia		Página: 2/3
Assunto: Plano de Contingência		Vigência: 11/08/2015

1. OBJETIVO

- 1.1 Assegurar sua segurança aos funcionários e pacientes do Instituto do Coração.

2. ABRANGÊNCIA

- 2.1 Todos os Funcionários lotados no Serviço de Fisioterapia

3. RESPONSABILIDADES

- 3.1 Todos os Funcionários lotados no Serviço de Fisioterapia

4. DEFINIÇÕES

- 4.1 Procedimentos de Emergência (interrupção de energia elétrica, vazamentos, ar condicionado, incêndio, telefonia, elevadores, gases medicinais).

5. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- 5.1 Acionar imediatamente o BIP ou telefonar conforme orientação dos Procedimentos de Emergência Incor afixados nas áreas.
- 5.2 Procedimento Emergência está afixado no mural da sala do Serviço de Fisioterapia, sala 1º andar e na sala do AB com as devidas orientações a todos os funcionários lotados no Serviço de Fisioterapia.

6. FLUXOGRAMAS

 CIÊNCIA E HUMANISMO	PLANO DE CONTINGÊNCIA	Número: 03
		Edição: 00
Área: Serviço de Fisioterapia		Página: 3/3
Assunto: Plano de Contingência		Vigência: 11/08/2015

 PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA - INCOR HCFMUSP 			
INTERRUPÇÃO ENERGIA ELÉTRICA	VAZAMENTOS, FALTA DE ÁGUA, ALAGAMENTOS, ÁGUA QUENTE, VAPOR OU	PROBLEMAS COM AR CONDICIONADO	GASES MEDICINAIS, VÁCUO E AR COMPRIMIDO
* Aguardar 40 segundos para entrada do grupo gerador, caso a energia não retorne entrar em contato com AAH de plantão. RAMAIS: 5565,1088 BIP: 874 OUTROS CONTATOS: SERVTEC RAMAL: 5361,5509 BIP 255	* Evitar contato do líquido com pessoas e equipamentos. * Entrar em contato com encanador de plantão. RAMAIS: 5361 e 5509 BIP: 761 * Atendimento em até 10 minutos nas áreas críticas e 20 minutos nas demais áreas. Passado o tempo previsto e o encanador não comparecer, entrar em contato com o AAH de plantão.	* Entrar em contato com o setor de Automação. RAMAIS: 5467, 5361 e 5509 * Atendimento em até 10 minutos nas Salas Cirúrgicas em procedimento e 40 minutos nas demais áreas. Passado o tempo previsto e o técnico não comparecer, entrar em contato com o AAH de plantão. RAMAIS: 5565,1088 e BIP: 874	* Entrar em contato com o técnico de plantão (SERVTEC) RAMAIS: 5361, 5509 e BIP 624 * Atendimento em até 10 minutos em casos de falta ou grandes vazamentos e 30 minutos nos demais casos. Passado o tempo previsto e o técnico não comparecer, entrar em contato com o AAH de plantão.
PROBLEMAS COM TELEFONIA	INCÊNDIO	PROBLEMAS COM ELEVADORES	OUTRAS EMERGÊNCIAS
* Entrar em contato com a Central PABX do InCor para acionar a empresa especializada. LINHA DIRETA PABX: 3083-2746 OUTROS CONTATOS: AAH de plantão RAMAIS: 5565,1088 e BIP:	* Comunicar imediatamente o Bombeiro RAMAIS: 5055, 1059 BIP 176 E O AAH de plantão RAMAIS: 5565,1088 e BIP: 874	* Comunicar o Bombeiro para acionar a empresa de Assistência Técnica Autorizada. RAMAIS: 5055, 1059 BIP: 176 OUTROS CONTATOS: AAH de plantão RAMAIS: 5565,1088 e BIP:	* Entrar em contato com o Setor de Administração Predial AAH de plantão RAMAIS: 5565,1088 e BIP: 874